

## Suoritustasoilmoitus

- Dokumenttinumero: NC17004
1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste MHS-HF
2. Aiottu käyttötarkoitus: Rakennuskohteissa käytettävien yleisiin käyttötarkoituksiin tarkoitettujen kaapelien palokäyttäytyminen
3. Valmistaja: Nestor Cables  
PL276  
90101 Oulu  
Suomi
4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä: 3
5. Ilmoitettu laitos: 2652
6. Ilmoitettu suoritustaso:


Perusominaisuus	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu standardi
Palotekninen käyttäytyminen	D <sub>ca</sub> -s2,d2,a2	EN 50575:2014+A:2016
Vaaralliset aineet	NPD	

7. Edellä 1 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 6 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 3 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Juha Siltala, Tuotepäällikkö



Oulu, 29.6. 2017